

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

आईडी संख्या : UPFS/2024/112166/SHR/SAHARANPUR/1451/CFO
दिनांक : 21-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **JAI HIND PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL, VILLAGE SHEKHPURA KADEEM PAPER MILL TO NAGAL ROAD, SAHARANPUR** पता Kh no 1416,1419-1 1424,1425,VILLAGE SHEKHPURA KADEEM PAPER MILL TO NAGAL ROAD,SAHARANPUR तहसील - SAHARANPUR प्लॉट एरिया **9427.50 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2946.65** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	2	0	7.92 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **JAI HIND PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL, VILLAGE SHEKHPURA KADEEM PAPER MILL TO NAGAL ROAD, SAHARANPUR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **24-03-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BALESHWAR TYAGI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-03-2024** से **27-03-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **JAI HIND PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL, VILLAGE SHEKHPURA KADEEM PAPER MILL TO NAGAL ROAD, SAHARANPUR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **JAI HIND PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL, VILLAGE SHEKHPURA KADEEM PAPER MILL TO NAGAL ROAD, SAHARANPUR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : As per FSSO Saharanpur report.....During the inspection of existing Educational building found that, Fire safety Fire extinguishers, Hose reel, Down comer system, Terrace tank 5000 ltr, Terrace pump 450 lpm, Manually alarm system, Exit signage, PA system installed in working condition. Noc is issued as per GO no 18 CH PU 8 2022 90534 2016 T C Dated 07 01 2022.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATAP SINGH

5E3DF4532B36A5CFADF0A0A67B7D62336A491676

27-03-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 27-03-2024
स्थान : SAHARANPUR